



Reconnaissance AEA I N° 30891

Titulaire

RUWA Drahtschweisswerk AG / ebea
Burghof 100
3454 Sumiswald
Schweiz

Fabricant

-

Groupe

261 - Constructions et systèmes de construction

Produit

EBEA KP KRAGPLATTENANSCHLUSS

Description

Raccordement de dalles en porte-à-faux pour des structures porteuses en béton armé, élément d'isolation thermique en laine minérale SWISSPORROC Typ 150 (PS=150kg/m³, E=160mm), recouvert dessus et dessous de matériau d'aide au transport et au montage (<1.5mm), Emin=160mm, Bmax=120mm

Utilisation

REI 120-RF1

Dimensionnement et construction selon instructions du requérant.

Utilisable au niveau des constructions de parois extérieures pour toutes les hauteurs de bâtiments (y c. les bâtiments élevés).

Documentation

ETH, Zürich: Rapport d'essai '2018-12-001a' (23.03.2019), Expertise '2019-04-001a' (10.05.2019)

Conditions d'essai

EN 1363-1

Appréciation

Classe de résistance au feu REI 120

Durée de validité

31.12.2024

Date d'édition

18.12.2019

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Marcel Donzé

Gérald Rappo



Information sur l'utilisation selon les prescriptions suisses de protection incendie AEAI

Reconnaissance AEAI n° 30891

Requérant : RUWA Drahtschweisswerk AG / ebea

Durée de validité : 31.12.2024

Date d'édition : 18.12.2019

Domaine d'application directe

Pas d'autres applications possibles.