# ebea KP – Componenti



## ebea KP struttura

| | Componenti | | Materiale |
|---|---|---|---|
| 1 | Corpo isolante (ISO) | | SW / XPS / (FG) / (PUR) |
| 2 | Barre tesa | | Acciaio d'armatura 1.4362, 1.4462 oppure RS 1.4362/B500B |
| 3 | Elementi a taglio | Piastre | Acciaio da costruzione 1.4362 oppure 1.4462 |
| | | Staffa | Acciaio d'armatura 1.4362 oppure 1.4462 |
| 4 | Tampone di pressione | | Fibrocemento a prestazioni ultraelevate o acciaio inossidabile 1.4362 |
| 5 | Barre trasversale | | Acciaio d'armatura B500B |
| 6 | Copertura sopra | | PVC verde |
| 7 | Copertura sotto | | PVC nera |
| 8 | Etichetta | | Pellicola autoadesiva |




## ebea KP modelli barre di tensione e compressione

La produzione standard di **raccordi ebea per solette a sbalzo** prevede l'impiego di barre saldate ad attrito (barre RS) se disponibili per la tipologia selezionata.

| Modello | Nota | Componenti in acciaio | | | Classe di resistenza alla corrosione |
|---|---|---|---|---|---|
| | | per giunture | per calcestruzzo | barra trasversale | |
| RS* | con barre RS | 1.4362 | B500B | B500B | III / Media |
| zinc. | KP-/KPE-300 | B500B zinc.** | | B500B | |
| VE1 | Completamente in acciaio inossidabile | 1.4362 | | B500B | III / Media |
| VE2 | Completamente in acciaio inossidabile | 1.4462 | | B500B | IV / Elevata |

** RS disponibile per tipo: 100, 200, 1100, 1200 (Ø 10 + 14 mm)
** zinc. barre di trazione zincate a caldo min. 100 µm / gli altri componenti sono in acciaio inossidabile 1.4362

Le proprietà meccaniche dei componenti in acciaio inossidabile sono state rispettate secondo l'omologazione generale per l'edilizia Z-30.3-6.

## ebea KP saldatura ad attrito

Il modello standard con le **barre RS** è identico ai modelli in acciaio inossidabile VE1 e VE2, per quel che concerne i criteri principali **capacità di carico – conducibilità termica – resistenza alla corrosione**

Tale equivalenza è assicurata dai materiali utilizzati e dalla geometria delle **barre RS**.

- Cambiamento di sezione dovuta alle diverse rigidezze
- Punti di saldatura profondi a sufficienza nel calcestruzzo




I nostri costanti controlli di qualità (prove di materiale e di trazione) assicurano una qualità costantemente elevata.

La saldatura ad attrito – più precisamente saldatura a frizione – appartiene alla categoria dei processi di saldatura a pressione. Nella saldatura ad attrito si sfrutta il calore sprigionato dalla frizione. Le parti sono sottoposte a un movimento relativo, mentre le superfici di contatto si toccano l'un l'altra. Quando il materiale è stato riscaldato fino alla plastificazione, le parti vengono posizionate le une contro le altre e viene esercitata una certa pressione.

Questo processo permette di saldare elementi in acciaio con proprietà meccaniche e composizioni chimiche differenti e favorisce un utilizzo economico di materiali costosi, essendo applicato esclusivamente su punti tecnicamente importanti.

# ebea KP – Corpo isolante



## Lana di roccia (SW)

Pannelli isolanti in lana di roccia (SW)

| Dati tecnici del materiale isolante | |
|---|---|
| Densità | $\rho_a \approx 150\ kg/m^3$ |
| Conducibilità termica | $\lambda_D = 0.04\ W/mK$ |
| Tensione di compressione (per 10 %) | $\sigma_{10} = 0.06\ N/mm^2$ |
| Reazione al fuoco (Euroclasse / cod. I-I) | RF1 (A1 / 6q.3) |
| N° AICAA materiale isolante | N° 25112 |
| Spessore [mm] e denominazione* | SW60, SW80, SW100, SW120 |

*** Gli spessori disponibili sono definiti a seconda del tipo di KP**

## XPS

Pannello liscio in schiuma rigida di polistirene estruso

| Dati tecnici del materiale isolante | |
|---|---|
| Densità | $\rho_a \approx 35\ kg/m^3$ |
| Conducibilità termica | $\lambda_D = 0.035\ W/mK$ |
| Tensione di compressione (per 10 %) | $\sigma_{10} = 0.3\ N/mm^2$ |
| Reazione al fuoco (Euroclasse / cod. I-I) | RF2 (cr) (E / 5.1) |
| N° AICAA materiale isolante | N° 30442 |
| Spessore [mm] e denominazione* | XPS60, XPS80, XPS100, XPS120 |

*** Gli spessori disponibili sono definiti a seconda del tipo di KP**



## Foamglas (FG)

Pannello isolante in vetro cellulare ricoperto da uno speciale tessuto di vetro (disponibile solo per il Tipo **ebea KP-700**)

| Dati tecnici del materiale isolante | |
|---|---|
| Densità | $\rho_a \approx 115\ kg/m^3$ |
| Conducibilità termica | $\lambda_D = 0.041\ W/mK$ |
| Tensione di compressione (per 10 %) | $\sigma_{10} = 0.6\ N/mm^2$ |
| Reazione al fuoco (Euroclasse / cod. I-I) | RF1 E (materiale di base A1) / 6.3 |
| N° AICAA materiale isolante | TA-N° 5273 |
| Spessore [mm] e denominazione* | FG60, FG80, FG100, FG120 |

*** Gli spessori disponibili sono definiti a seconda del tipo di KP**



Corpo isolante in XPS, FG o PUR con applicazioni di lastre in silicato sopra e sotto per classe di **resistenza al fuoco REI 60** (lana di roccia [SW] **REI 120** senza pannelli di silicato)

| Dati tecnici del pannello ignifugo | |
|---|---|
| Densità | $\rho_a \approx 870\ kg/m^3$ |
| Conducibilità termica | $\lambda_D = 0.175\ W/mK$ |
| Reazione al fuoco (Euroclasse / cod. I-I) | RF1 (A1 / 6.3) |
| N° AICAA elementi antincendio | N° 16118 |

**Con i tipi di corpo isolante XPS, FG o PUR, i pannello ignifugo sono installati di serie.**



I materiali di cui sopra sono disponibili come corpi isolanti per **raccordi per solette a sbalzo ebea KP** oppure per elementi intermedi. Per maggiori informazioni sull'utilizzo e sulla procedura relativa all'ordine, si prega di consultare i dati tecnici. Su richiesta, l'elemento può essere fornito con materiale isolante PUR rivestito in alluminio, ma solo nella dimensione ISO80.

# ebea KP – Coibentazione termica



## Coibentazione termica

Le norme e gli elevati standard energetici richiedono, durante la fase di dimensionamento, misure che minimizzino i ponti termici e siano al contempo realizzabili. Gli obiettivi perseguiti riguardano la prevenzione della formazione di condensa e muffe, a causa del raffreddamento della costruzione, nonché il miglioramento del bilancio energetico dell'intero edificio. Grazie all'utilizzo dei **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**, si raggiungono tali obiettivi di fisica della costruzione assicurando al contempo il trasferimento del carico e la stabilità.

L'efficienza e le prestazioni effettive degli **elementi KP** dipendono in gran parte dalla situazione di montaggio. Per tutti i valori di conducibilità termica riportati in questo catalogo, viene fornita la conducibilità termica equivalente λeq. La conducibilità termica equivalente λeq di un componente costituito da più materiali da costruzione è la conducibilità termica di un materiale da costruzione sostitutivo cuboide omogeneo delle stesse dimensioni, che, al posto del componente complesso, raggiunge lo stesso effetto di isolamento termico quando installato. Gli effetti tridimensionali vengono trascurati. Poiché l'effetto tridimensionale aumenta la lunghezza dei flussi di calore, le conducibilità termiche equivalenti unidimensionalmente determinate sono sempre maggiori e sono quindi dalla parte della sicurezza.

Le illustrazioni che seguono mostrano il flusso termico con e senza i **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**.




Soluzione obsoleta




Balcone completamente «isolato»




Soluzione migliorata con **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**

# ebea KP – Protezione antincendio



## Resistenza al fuoco dei raccordi per solette a sbalzo ebea KP

I **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**, con lastre in silicato integrate, sono conformi alle prescrizioni dell'Associazione degli istituti cantonali di assicurazione antincendio (AICAA).

Le prove del fuoco sui nostri raccordi per solette a sbalzo mirava alla loro classificazione e alla determinazione della loro classe di resistenza al fuoco. Oltre alla capacità portante è stata anche testata la funzione di chiusura al fuoco degli elementi.

Grazie alla progettazione a prova di fuoco e al superamento die test antincendio, i nostri elementi sono inclusi nel registro antincendio dei AICA. La classificazione di protezione antincendio dei tipi di **ebea KP** secondo le richieste di **protezione antincendio AICA** emesse è sintetizzata nella tabella seguente.

**Precisazioni sull'attestazione di utilizzo AICAA:**

| | |
|---|---|
| **Gruppo 261** | Costruzioni e sistemi di costruzione |
| **Prodotto** | Raccordi per solette a sbalzo ebea KP |
| **Prove** | EN 1363-1, EN 1366-4, EN-1365-5 |
| **Valutazione** | Classe di resistenza al fuoco REI 120 RF1 (SW)<br>Classe di resistenza al fuoco REI 60 (XPS, FG, PUR) |

VKF Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
AEAI Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Classi di resistenza al fuoco per tipo di elemento

| Tipo di KP | REI 60 N° AICAA 30897 | | | REI 120 N° AICAA 30891 |
|---|---|---|---|---|
| Materiale isolante | XPS (con pannello ignifugo) | FG (con pannello ignifugo) | PUR (con pannello ignifugo) | SW (senza pannello ignifugo) |
| KP-100 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KPE-100 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-200 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-300 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KPE-300 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-500 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-600 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-700 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| KP-800 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-900 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KPE-900 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-1000 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-1100 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-1200 | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-Tipo G | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-Tipo H | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-Tipo J | ✓ | × | ✓ | ✓ |
| KP-Tipo Speciale | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |

## Struttura dei corpi isolanti in vista della protezione antincendio all'indirizzo XPS, FG e PUR




### Sintesi delle capacità di resistenza al fuoco

**R** Capacità di carico; nessuna perdita di stabilità.
**E** Chiusura al fuoco; impedisce la propagazione del fuoco al lato non esposto alle fiamme.
**I** Isolamento termico; trasmissione limitata di fuoco o calore al lato non esposto alle fiamme.

**Attenzione!** Se per ragioni statiche, in una struttura a balcone REI, i **raccordi per solette a sbalzo ebea KP** non vengono disposti in modo continuo, negli intervalli è imperativamente necessario inserire elementi intermedi KP della classe REI corrispondente.

# ebea KP – Isolamento acustico



## Isolamento acustico

Gli **ebea KP-600 / KP-1100 / KP-1200** sono **elementi** ottimizzati per il suono. Sono utilizzati per aumentare I requisiti d'isolamento acustico. I seguenti valori si basano su misurazioni effettuate presso l'università di Lucerna. Le misurazioni eseguite sugli oggetti selezionati, confermano la correttezza dei valori.

Gli elementi testate hanno un corpo isolante in lana di roccia (SW) da 80 mm e hanno raggiunto I seguenti valori d'isolamento acustico:

| ebea KP<br>Tipo standard | Indice d'isolamento acustico $\Delta L_w$ [dB] |
|---|---|
| ebea KP-1103 4 × 10-1 Ds180 SW80 L1000 | 13.0 |
| ebea KP-1106 6 × 14-4 Ds180 SW80 L1000 | 9.7 |
| ebea KP-602-2 Ds180 SW80 L1000 | 21.5 |
| ebea KP-605-5 Ds180 SW80 L1000 | 15.3 |
| ebea KP-100 6 × 14-3 Ds180 SW80 L1000 | 6.2 |

Gli indici forniti sono puramente indicative, e vanno presi solo come prima indicazione, e vanno approfonditi con un fisico delle costruzioni. L'effettiva efficacia dell'isolamento acustico puo' essere dimostrata solo con una prova generale del progetto da parte di un fisico delle costruzioni o da una misurazione locale dei livelli sonori.

In caso di domande sul valore di isolamento acustico di altri tipi di elementi o materiali isolanti, contattare il nostro supporto tecnico. E-mail: **technik@ruwa-ag.ch**, **Tel.: +41 34 432 35 35**. Saremo lieti di aiutarvi in qualsiasi momento e non vediamo l'ora di sentirvi.



# ebea KP – Progettazione



## Scelta del sistema portante

È possibile determinare le forze di taglio del raccordo ricorrendo a un calcolo manuale con travi semplificate (teoria della trave) o un modello FEM. La scelta del metodo spetta al progettista. Per quel che riguarda la sollecitazione degli elementi KP, occorre tener conto della forza di appoggio per i modelli semplificati, mentre per i calcoli FEM più complessi è necessario considerare la sollecitazione delle articolazioni e degli elementi di raccordo. Il calcolo della forza di taglio viene eseguito al limite della capacità di carico.

## Modelli con FEM

Per la preparazione di modelli che includono i **raccordi per solette a sbalzo ebea KP**, calcolati con il metodo FEM, è necessario seguire i seguenti punti:

1. I componenti da separare termicamente devono essere disaccoppiati lungo tutta la linea di collegamento con le giunti.
2. La rigidezza dei giunti deve essere regolata a seconda della disposizione degli elementi prevista.
3. I dati di carico e il calcolo FEM permettono di determinare le sollecitazioni dei giunti ($v_d$, $m_d$).

| Rigidezza | [k/Nm/rad] | [kN/m] |
|---|---|---|
| ebea KP | Valori k* | 100'000 |
| Elemento intermedio | 0 | 0 |

* Nelle tabella di calcolo

## Freccia

La freccia effettiva risulta da due componenti:

$$w = w_1 + w_2$$

$$w_1 = \frac{M \cdot l_k}{k}$$

| | |
|---|---|
| $w_1$ [mm]: | Deformazione dovuta al momento torcente nell'elemento di connessione |
| $w_2$ [mm]: | Deformazione di uno sbalzo, calcolata al limite dell'efficienza funzionale |
| M [kNm]: | Momento di calcolo al livello di utilizzo |
| $l_k$ [mm]: | Lunghezza dello sbalzo |
| k [kNm/rad]: | Rigidezza torsionale secondo le tabella di misurazione* |
| $k_1$ [kNm/rad] | Rigidità rotazionale degli elementi di trazione e compressione |
| $k_2$ [kNm/rad] | Rigidità rotazionale degli elementi a taglio |




* I dettagli dei valori di rigidità si basano su un valore limite superiore e inferiore verificato tramite test. I valori a catalogo corrispondono al valore limite inferiore e sono quindi dalla parte sicura per quanto riguarda deformazioni e comportamento alle vibrazioni. La rigidità rotazionale può variare a causa della dispersione del materiale. Questo deve essere preso in considerazione nella modellazione.

## Regole di costruzione

Per limitare la freccia ed evitare oscillazioni della soletta a sbalzo, è necessario seguire la seguente raccomandazione:

| Proporzioni geometriche | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | $D_{gem}$ | > | $l_k/10$ | ottimale |
| $l_k/10$ | ≥ | $D_{gem}$ | ≥ | $l_k/12$ | altamente incline alle vibrazioni |
| | | $D_{gem}$ | < | $l_k/12$ | molto incline alle vibrazioni |

$D_{gem}$ Altezza totale effettiva, corrisponde all'altezza dell'elemento Ds

$l_k$ Lunghezza dello sbalzo




La vulnerabilità alle vibrazioni di un balcone non dipende solo da queste proporzioni geometriche, ma anche dal carico e dalle condizioni di appoggio. Queste raccomandazioni sono utili per una prima stima approssimativa e non sostituiscono una valutazione accurata del comportamento a vibrazione degli elementi tramite un calcolo dinamico della struttura.

# ebea KP – Soluzioni speciali



## Elementi speciali

Gli **elementi speciali ebea KP** sono realizzati con componenti standard (barre di trazione, elementi di taglio, tamponi, corpi isolanti, ecc.). È possibile adattare tali componenti alla maggior parte delle singole necessità della costruzione.

**ebea KP-Tipo B**



**Separazione termica per raccordi parete-solaio con trasmissione dei momenti.**

**ebea KP-Tipo C**



**Separazione termica per componenti appoggiati, ad es. tettoie.**

**ebea KP-Tipo D**



**Separazione termica per parapetti sfalsati.**

**ebea KP-Tipo K**



**Capacità portante in tutte le direzioni. Costruito con elementi ebea standard.**

# ebea KP – Soluzioni speciali



## ebea KP-Tipo B

Gli elementi **ebea KP-Tipo B** costituiscono un'alternativa agli **elementi ebea KP(E)-100** e possono essere adattati alle rispettive situazioni di montaggio. Grazie alla disposizione modificata delle barre di trazione, gli elementi KP sono perfettamente adattati alla singola geometria della costruzione. Durante il dimensionamento e la realizzazione di piegature e ganci, i diametri dei rulli di piegatura devono essere conformi alla norma SIA 262:2013, § 5.2.4.

| Diametro minimo dei rulli di piegatura | $d_1 = 15\,Ø$ |
|---|---|

### Momenti resistenti (- $M_{Rd}$)

Quando si applica il diametro minimo di piegatura (**$d_1$**) si possono utilizzare le barre di trazione. Per I momenti di resistenti è possibile utilizzare le tabelle presenti nella descrizione dei rispettivi prodotti. Nel caso in cui il diametro dei rulli di piegatura sia inferiore al minimo, i valori indicati nella tabella devono essere ridotti in funzione dell'effettivo diametro (**d**).

| Condizione | Misura |
|---|---|
| $d \geq d_1$ | Nessuno |
| $d < d_1$ | Potrebbe essere necessaria una riduzione dei valori della tabella ($M_{Rd}$) |

### Taglio resistente ($\pm V_{Rd}$)

I valori di resistenza sono uguali a quelli indicati nelle tabelle di dimensionamento dei tipi KP(E)-100.

**Avvertenze**

- Per l'ordinazione degli elementi **ebea KP-Tipo B** indicare la misura **«S11»** e a seconda se tipo **«DH»**.
- L'ingegnere del progetto deve assicurare che i carichi dell'elemento per soletta a sbalzo possano essere trasmessi all'elemento di raccordo tramite un'armatura appropriata.

### Varianti possibili per diverse situazioni di montaggio




**Tipo B1** Piegatura verso il basso




**Tipo B3** Balcone con dislivello verso l'alto




**Tipo B2** Piegatura verso l'alto




**Tipo B4** Balcone con dislivello verso il basso

**Consiglio**

Per le **soluzioni speciali ebea KP** rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica. I nostri ingegneri offrono soluzioni pratiche per oggetti di qualsiasi dimensione.

# ebea KP – Armature in loco



## Armature in loco

### Armatura di ripresa per elementi - $M_{Rd}$ e $\pm M_{Rd}$

**Elemento normale KP ($-M_{Rd}$)**




**Elemento d'angolo (KPE)**




**Elemento normale KP ($\pm M_{Rd}$)**




**KP-700 Elemento (Lato staffa)**




Le forze di trazione trasmesse dall'elemento devono essere riprese da un armature di rinforzo sia dal lato del balcone che da quello del solaio. L'area dell'armatura di rinforzo ($A_s$) puo'essere calcolata tramite il momento resistente dell'elemento scelto. A causa dell'elevata resistenza di progetto dell'acciaio inossidabile ($f_{sd}$) presente nell'elemento di collegamento, si ottiene una maggiore area ($A_s$) di Acciaio da costruzione per l'armatura di ripresa sul posto. La fattibilità e la facilità di realizzazione dei rinforzi sul posto deve essere verificata dall'ingegnere e se la situazione lo richiede deve essere adattata. In tutti i casi, le barre traverse devono essere prese in considerazione quando si progetta con e senza barre traverse.

### Supplementi per elemeti a taglio

**Piastra a taglio**




**Staffa a taglio**







### Bordi liberi piastra

Per gli spazi liberi tra gli elementi di collegamento, I bordi sono da considerarsi come bordi liberi. Lungo questi è da prevedere secondo la norma SIA 262:2013, par. 5.5.3.5 un armature di bordo.

I rinforzi sul posto indicati in precedenza sono rinforzi minimi che tengono conto delle **forze di taglio degli elementi ebea KP** e devono essere modificati in base alla situazione specifica. Il dimensionamento dei rinforzi su entrambi I lati dell'**elemento ebea KP** deve essere eseguito dall'ingegnere progettista secondo la norma SIA 262:2013 o l'Eurocodice. La trasmissione delle forze di taglio nella piastre in cemento armato deve essere garantita secondo la Norma (Momento, Taglio ecc.)

# ebea KP – Avvertenze



## Disposizione elementi e giunto di dilatazione

### Disposizione elementi

La disposizione degli **elementi ebea KP** è schematizzata nella figura di lato. È specifica per ogni progetto e deve essere staticamente dimensionata.

**Attenzione!** In una disposizione puntuale, le aree vuote tra gli elementi devono essere riempite anch'esse con un isolamento termico. Tali elementi possono essere ordinati utilizzando il **modulo d'ordinazione ebea KP**. L'altezza e lo spessore per gli **ebea KP elementi intermedi** da 1.0 m di lunghezza possono essere selezionati insieme agli elementi a sbalzo. In alternative gli elementi da interporre possono essere ordinati dall'impresa.

Deve essere garantito che questi pezzi interposti corrispondano qualitativamente all'isolamento presente negli **ebea KP**. Bisogna prestare attenzione alle esigenze di resistenza al fuoco richieste.




### Formazione giunto di dilatazione

La trasmissione della forza di taglio nei giunti di dilatazione deve essere garantita da spinotti. Per questo sono adatti gli spinotti **ebea QD Connettori a taglio**. Nei giunti d'angolo sono consigliati spinotti che abbiano la possibilità di spostarsi anche trasversalmente. Il tipo ed il numero di spinotti da predisporre devono essere calcolati dal progettista.

I giunti di dilatazione devono essere formati adeguatamente.

### Distanza tra I giunti per elementi con piastre a taglio

**KP-100, KPE-100, KP-200, KP-300, KPE-300, KP-500, KP-700, KP-800, KP-900, KPE-900, KP-1000**

| | |
|---|---|
| Regole generali: | $l_1 \leq 12.0$ m |
| Negli angoli: | $l_2 \leq 6.0$ m |

### Distanza tra i giunti per elementi con staffe di taglio

**KP-600, KP-1100, KP-1200**

| | |
|---|---|
| Regole generali: | $l_1 \leq 8.0$ m |
| Negli angoli: | $l_2 \leq 4.0$ m |

Per distanze di giunzione al di fuori delle lunghezze indicate, il team tecnico **RUWA** sarà lieto di assistervi.

# ebea KP – Installazione



## Passi importanti per il montaggio di elementi ebea KP




### Passo 1

Montaggio **elemento ebea KP** con la copertura rossa verso l'alto. Per gli **ebea KP-600** e **KP-1100** la direzione di montaggio è da rispettare (Lato Balcone-/Solaio). L'etichetta è da seguire.




### Passo 2

Inserire l'armatura inferior e legare all'**elemento ebea**.




### Passo 3

Montaggio rinforzi sul posto (**«Armature in loco»** a pagina 122) ossia montare l'armatura superior e fissarla all'elemento ebea.




### Passo 4

Gettare la parte d'opera. Per garantire il posizionamento degli **elementi ebea KP** entrambe le parti d'opera divise dall'elemento devono essere gettate e compattate contemporaneamente. Nel caso di balconi e solai gettati in tempi differenti, gli **elementi ebea KP** devono essere adeuatamente fissati dalla parte opposta al getto per resistere alla pressione del calcestruzzo fresco.

### Suggerimenti per il cantiere

- Gli elementi devono essere maneggiati con cura durante le operazioni di scarico e di stoccaggio. Gli elementi danneggiati non devono essere utilizzati.
- Gli elementi con isolazione in lana di roccia devono essere protetti dall'umidità.
- Per il montaggio degli elementi bisogna osservare la direzione di montaggio (Lato balcone-/Solaio, nonchè parte inferiore-/superiore). Le etichette e I diversi colori delle coperture aiutano (rosso sopra, nero sotto).
- I tipi **ebea KP-600** e **ebea KP-1100** devono essere posati con le armature delle staffe a taglio in direzione del balcone.
- Senza il consenso preliminare da parte di **ebea**, gli elementi non possono essere accorciatie le barre trasversali saldate non possono essere tagliate.
- Le indicazioni delle armature sul posto e i giunti di dilatazionedevono essere controllati.
- Tubi e risparmi devono essere posizionati ad una distanza adeguata dagli elementi.
- La corretta istallazione ed il posizionamento secondo il piano deve essere controllato dall'ingegnere al momento del controllo dei ferri in cantiere.